

Vurderingsrækkefølge



Nedsivningstype/grundvandszone	Indenfor 25 m omkring drikkevandsboring	300 m zone /BNBO	Vandingsanlæg uden drikkevandskvalitet 150 m	NFI	Grundvandsdannende opland	Indvindingsopland	OSD	OD
Husspildevand		**	**					
Processpildevand*								
Tagvand fra almindelige tagtyper								
Tagvand fra kobber, bly og zink tag/tagrender								
Befæstede arealer i boligområder uden trafik?								
Vaskepladser								
Vejvand fra lav intensitetsområder <ul style="list-style-type: none"> • Boligområder • Villaveje • Mindre p-pladser (under 20 biler) • Regnvandsbassiner i tilknytning hertil - uden membran • Vejkategori C/D 								
Vejvand fra høj intensitetsområder <ul style="list-style-type: none"> • Erhvervsområder • Større veje • Hovedveje • Motortrafikveje • Motorvej • P-huse og større p-pladser (over 20 biler) • Regnvandsbassiner i tilknytning hertil - uden membran • Vejkategori A/B 								

*Processpildevand er kun fra virksomheder som ikke er Kapitel 5-virksomheder (Listevirksomheder), da spildevandet fra sådanne virksomheder er reguleret i miljøgodkendelsen. Kan eks være fra vask af malkeudstyr, kølevand fra affugter, vask af redskaber/materialer i håndværksvirksomhed, filterskyllevand fra vandværk, efter et sandfang på et autoværksted o.lign.

Rød: Grundet lovgivningsmæssige afstandskrav gives der afslag, dog kan der i særligt tilfælde gives dispensation (markeret med **).

Orange: Det er kommunal praksis at give afslag i sager af denne type, beslutningen beror dog på en konkret vurdering, der kan være forhold som i den konkrete sag som betyder at der kan gives tilladelse.

Grøn: Det er kommunal praksis at give tilladelse i sager af denne type, beslutningen beror dog på en konkret vurdering, der kan være forhold som i den konkrete sag som betyder at der gives afslag.